

Dotyczy: postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na zadanie pn.: „**Budowa stacji transformatorowej o mocy 630 kVA wraz z rozprowadzeniem WLZ od stacji transformatorowej do wyznaczonych punktów zlokalizowanych przy ul Rozwojowej w Tarnowie**”

W związku z zapytaniem jakie wpłynęło do Zamawiającego odnośnie treści SIWZ, stosownie do treści art. 38. Ust 2 ustawy Prawo zamówień publicznych przedstawia się następujące wyjaśnienie:

**Pytanie nr 1:**

Prosimy o precyzyjne określenie przedmiotu zamówienia tj.:

- a) przedstawienie schematu ideowego stacji transformatorowej,
- b) podanie długości linii kablowych niskiego napięcia,
- c) podanie schematu ideowego rozdzielnic RG3 (etap III),
- d) załączenie czytelnego planu sytuacyjnego, obecnie brak możliwości identyfikacji miejsca, co uniemożliwia dokonanie wizji w terenie,
- e) załączenie warunków przyłączeniowych wydanych przez Tauron Dystrybucję nr WP/018479/2019/O10R01. Obecnie załączone nie dotyczą przedmiotu zamówienia.

**Odpowiedź na pytanie nr 1:**

- Ad 1 a) Przetarg dotyczy zaprojektowania i budowy stacji transformatorowej o mocy 630 kVA wraz z rozprowadzeniem WLZ od stacji transformatorowej. Stacja ma posiadać pole liniowe, pomiarowe i transformatorowe – zgodnie z załącznikiem nr. 8 do SIWZ.
- Ad 1 b) Odległości należy przyjąć z rysunku rozprowadzenia linii WLZ do własnej weryfikacji w terenie.
- Ad 1 c) Rozdzielnic RG3 o mocy 300 kW i 6 odpywach 160 A i dwóch odpywach 250 A.
- Ad 1 d) Zamawiający w załącznikach do SIWZ przedłożył wszystkie posiadane materiały i wytyczne pozwalające na wykonanie przedmiotu zamówienia.
- Ad 1 e) Warunki przyłączeniowe wydane przez Tauron Dystrybucję nr WP/018479/2019/O10R01 zostały załączone w dniu 22 czerwca 2020 roku.

**Pytanie nr 2:**

Prosimy o doprecyzowanie czy przedmiotem jest projekt i budowa linii średniego napięcia dla zasilania stacji transformatorowej. Jeśli tak prosimy o uzupełnienie zakresu prac.

**Odpowiedź na pytanie nr 2:**

Ad 2 – Przetarg dotyczy zaprojektowania i budowy stacji transformatorowej o mocy 630 kVA wraz z rozprowadzeniem WLZ od stacji transformatorowej do wyznaczonych punktów zlokalizowanych przy ul Rozwojowej w Tarnowie – zgodnie z załącznikiem nr. 8 do SIWZ

**Pytanie nr 3:**

Prosimy o podanie, kiedy i w jaki sposób można dokonać wypełnienia warunku opisu przedmiotu zamówienia pkt 1 f) oraz wizji w terenie.

**Odpowiedź na pytanie nr 3:**

Wizję w terenie oraz sprawdzenie posiadanego przez Zamawiającego transformatora Ormazabal 630 kVa można wykonać po telefonicznym umówieniu się z przedstawicielami Zamawiającego:

- Tomasz Czuban – telefon 533-309-903 w godz. 9:00-13:00 w dni robocze.
- Dariusz Gołąb – telefon 696-564-876; w godz. 9:00-13:00 w dni robocze.

RADCA PRAWNY  
Monika Langner-Lubera

PREZES ZARZĄDU

Robert Wardzala